

点検整備記録

機器名	空 冷 エ ア コン	場 所	下記の通り	台数	4台	
機 器 仕 様	体育館側：トレーニングルーム 三菱電機					
	PCFY-P71KMG7(室内機4台) PUHY-P280DMG7(室外機1台)					
	天井吊り形1方向					
作 業 内 容	1.ファンモーター点検 2.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.圧縮機点検		目視			
	3.冷却器点検		目視			
	4.フィルター点検清掃		水洗い清掃			
	5.外観点検		目視			
	6.運転状態点検調整					
	備 考	○：良好 △：整備要 ×：不良				

点検整備記録

機器名	空 冷 ル ー ム エ ア コ ン	場 所	下記の通り	台数	4台	
機 器 仕 様	体育館側：事務所 三菱 FDTZP635SA（室内機2台）FDCVP635H（室外機 2 台）					
	体育館側：ミーティングルーム 三菱 FDTZP805SA（室内機 2 台）FDCVP805HB（室外機 2 台）					
	各2台 天カセ4方向					
作 業 内 容	1.ファンモーター点検 2.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.圧縮機点検		目視			
	3.冷却器点検		目視			
	4.フィルター点検清掃		水洗い清掃			
	5.外観点検		目視			
	6.運転状態点検調整					
	備 考	○：良好 △：整備要 ×：不良				

点検整備記録

機器名	空 冷 ル ー ム エ ア コ ン	場 所	下記の通り	台数	1台	
機 器 仕 様	体育館側：管理室 ダイキン F284ATES-W（室内機）					
	ダイキンR284AES(室外機)					
	壁掛けエアコン					
作 業 内 容	1.ファンモーター点検 2.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.圧縮機点検		目視			
	3.冷却器点検		目視			
	4.フィルター点検清掃		水洗い清掃			
	5.外観点検		目視			
	6.運転状態点検調整					
	備 考	○：良好 △：整備要 ×：不良				

点検整備記録

機器名	空 冷 ル ー ム エ ア コ ン	場 所	下記の通り	台数	2台	
機 器 仕 様	体育館側：卓球室 右 東芝 AIU-AP1605H（室内機） ROA-AP1605HS（室外機）					
	体育館側：卓球室 左 東芝 AIU-RP1603H（室内機） ROA-RP1603HS（室外機）					
	天カセ4方向					
作 業 内 容	1.ファンモーター点検 2.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.圧縮機点検		目視			
	3.冷却器点検		目視			
	4.フィルター点検清掃		水洗い清掃			
	5.外観点検		目視			
	6.運転状態点検調整					
	備 考	○：良好 △：整備要 ×：不良				

点検整備記録

機器名	空 冷 ル ー ム エ ア コ ン	場 所	下記の通り	台数	各1台	
機 器 仕 様	プール側：女子更衣室		ダイキンFHP566A	天井吊り形		
	プール側：男子更衣室		ダイキンFHP806A	天井吊り形		
	プール側：受付		ダイキンF22NTES-W	壁掛け		
作 業 内 容	1.ファンモーター点検 2.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.圧縮機点検		目視			
	3.冷却器点検		目視			
	4.フィルター点検清掃		水洗い清掃			
	5.外観点検		目視			
	6.運転状態点検調整					
	備 考	○：良好 △：整備要 ×：不良				

点検整備記録

機器名	空 冷 ル ー ム エ ア コ ン	場 所	下記の通り	台数	3台	
機 器 仕 様	プール側：女子指導室 三菱 MSZ-GXV36JS-W					
	プール側：観覧室 三菱 MSZ-GXV36JS-W					
	プール側：観覧室 富士通 AS-C22G-W					
作 業 内 容	1.ファンモーター点検 2.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.圧縮機点検		目視			
	3.冷却器点検		目視			
	4.フィルター点検清掃		水洗い清掃			
	5.外観点検		目視			
	6.運転状態点検調整					
	備 考	○：良好 △：整備要 ×：不良				

点検整備記録

機器名	ユニット ヒーター	場 所	プール内	台数	16台	
機器仕様	型式：GT-120H					
	暖房能力：19.770kcal/H 水量：30ℓ/min					
	消費電力：540kw					
	電動機：1Φ 100V 運転電流 5.4A					
作業内容	2.ファンモーター点検 3.各部清掃 3.運転状態点検, 調整					
点検整備結果	点検項目	結果	整備内容			
	1.ファン点検		目視			
	2.モーター点検		目視			
	3.電装関係点検					
	4.温水コイル点検		目視			
	備考					
		○：良好 △：整備要 ×：不良				

機器仕様	①熱源ポンプ：LP80C65.5 0.75/20m 3Φ220V 5.5kw 揚程20m（定格20A）		
	②昇温ポンプ：LP80B63.7 0.7/15m 3Φ220V 3.7kw 揚程15m（定格13A）		
	③給湯1次ポンプ：LP32A6.4 40ℓ 3Φ220V 0.4kw（定格2.1A）		
	④給湯2次ポンプ：LP25A6.25 3Φ220V 0.25kw（定格1.2A）		
作業内容	1.軸受点検 2.グランドパッキン点検 3.カップリング点検 4.絶縁測定 5.運転状態点検調整		
点検整備結果	点検項目	結果	整備内容
	1.軸受点検		
	2.モーター点検		
	3.グランドパッキン点検		
	4.カップリング点検		
	5.絶縁測定		①熱源ポンプ 50>MΩ
			②昇温ポンプ 50>MΩ
			③給湯1次ポンプ 50>MΩ
			④給湯2次ポンプ 50>MΩ
	6.運転状態点検調整		①電流 22.2A 吐出圧力 0.11Mpa
			②〃 13.8A 〃 不良
			②〃 2.0A 〃 圧力計無
			②〃 1.1A 〃 不良
	備考		
○：良好 △：整備要 ×：不良			

点検整備記録

機器名	ポンプ各種	場 所	屋外機械室（プール側）	台数	6台
機 器 仕 様	⑤給湯循環ポンプ（2台）：NX-VFC323-1.1D-e 0.16/12m 3Φ220V 1.1kw				
	⑥暖房ポンプ：LP65B63.7 0.4/20m 3Φ220V 3.7kw（定格13A）				
	⑦床暖房ポンプ：LP32B61.5 0.06/25mm 3Φ220V 1.5kw（定格5.9A）				
	⑧ろ過ポンプ：FS-1006-M5.5 3Φ220V 5.5kw（定格21.4A）				
	⑨排水ポンプ:65SCVA-61.5 3Φ220V 1.5kw				
作 業 内 容	1.軸受点検 2.グランドパッキン点検 3.カップリング点検 4.絶縁測定 5.運転状態点検調整				
点 検 整 備 結 果	点検項目	結果	整備内容		
	1.軸受点検				
	2.モーター点検				
	3.グランドパッキン点検				
	4.カップリング点検				
	5.絶縁測定		⑤給湯循環ポンプ(2台) 50>MΩ		
			⑥暖房ポンプ 50>MΩ		
			⑦床暖房ポンプ 50>MΩ		
			⑧ろ過ポンプ 50>MΩ		
			⑨排水ポンプ 50>MΩ		
	6.運転状態点検調整		⑤電流【1号】1.58A 吐出圧力 ON:0.20Mpa		
			⑤電流【2号】2.1A 吐出圧力 OFF:0.31Mpa		
			⑥電流 12.3A 吐出圧力 不良		
			⑦電流 使用中 吐出圧力 使用中		
			⑧電流 22.7A 吐出圧力 不良		
			⑨電流 6.97A 吐出圧力 — Mpa		
	備 考				
○：良好 △：整備要 ×：不良					