

(別記様式)

安全点検結果報告書 (報告書 No.)

年 月 日

上郡町長 宛

報告者 住所 _____
(申請者)

氏名 _____

電話番号 _____

電子メール _____

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

| 広告物等の種類 | 屋上広告物・壁面広告物・壁面突出広告物・建植え広告物・その他 () | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--------|------------|-------|----------|----------------|
| 表示・設置場所 | | | | | | | | |
| 表示・設置年月日 | 年 | 月 | 日 | 点検年月日 | 年 月 日 | | | |
| 点検者 (法人にあっては、 主たる事務所の所在 地、名称及び点検者 の氏名) | 氏名 | 屋外広告業登録 無・有 (登録番号:) | | | 登録自治体: () | | | |
| | 住所 | | | | | | | |
| | 電話番号 | | | | | | | |
| | 電子メール | | | | | | | |
| | 資格名称 | 屋外広告士・点検技能講習修了者・建築士 (一級・二級) その他 () | | | | | | |
| 点検箇所 | 点 検 項 目 | | | 該当無の場合 | 異常の有・無 | 異常の評価 | 改善の概要 | |
| 上部構造・ 基礎部 | 1 | 上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(年 月) |
| | 2 | 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| | 3 | 鉄骨のさび発生、塗装の劣化 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| 支持部 | 1 | 鉄骨接合部 (溶接部・プレート) の腐食、変形、隙間 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(年 月) |
| | 2 | 鉄骨接合部 (ボルト、ナット、ビス) のゆるみ、欠落 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| 取付部 | 1 | アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(年 月) |
| | 2 | 溶接部の劣化、コーキングの劣化 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| | 3 | 取付対象部 (柱・壁・スラブ) ・取付部周辺の異常 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| 広告板 | 1 | 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(年 月) |
| | 2 | 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| | 3 | 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| 照明装置 | 1 | 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(年 月) |
| | 2 | 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| | 3 | 周辺機器の劣化、破損 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| その他 | 1 | 付属部材 (装飾、振れ止め棒、鳥よけ等) の腐食、破損 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(年 月) |
| | 2 | 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 | | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |
| | 3 | その他 | 塗料等のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 () | | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | |

備考1 許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真 (当該報告書の対象となる広告物等を明示) 及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考2 異常の評価が要改善の場合には、「改善の概要」欄を記入すること。